

## DE INSTALLATIE IS CONFORM

**Datum(s) van controle:** 04/10/2021 **Uitgiftedatum verslag:** 05/10/2021  
**Verslagnummer:** 0711-211004-03\_01

### Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen  
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel  
 T: 016 63 47 45 E: [btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be](mailto:btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be) Ondernemingsnummer: 0406.486.616  
 De agent-bezoeker: nummer 0711

### Identificatie van derden:

Opdrachtgever: VERTESSSEN ELEC  
 Adres: RUE DES CAIADES 3, 4280 Petit-Hallet  
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: Jonathan Thibeau  
 Adres: POTTERIJSTRAAT 134, 3300 TIENEN  
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: VERTESSSEN ELEC  
 Adres: RUE DES CAIADES 3,4280 Petit-Hallet  
 BTW-nummer: 0679890816

### Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: Jonathan Thibeau  
 Adres: POTTERIJSTRAAT 134, 3300 TIENEN  
 EAN- code:  
 Nummer teller: 1411247  
 Private hoogspanningscabine: Nee  
 Type installatie: Wooneenheid

### Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)  
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/06/2020

**Informatie inhoud controle:** Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: niet toegepast  
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06\_01-08\_01 09-21  
 Verslagnummer 0711-211004-03\_01



**Gegevens van de elektrische installatie:**

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V  
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 2 x 10 mm<sup>2</sup>  
 Type aardelektrode: Aardingspen  
 Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A  
 Type algemene schakelaar: 2P 63A/300mA  
 Type aardverbindingssysteem: TT  
 Aantal stroombanen: 3+ (reserve inbegrepen)

**BESCHRIJVING:**

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen  
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's  
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's  
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's



Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: via plannen: ref.: Zie schema

**Resultaten van de controle:**

**Metingen en beproevingen:**

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 15 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 0,8 MOhm  
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK  
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK  
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

**Vastgestelde inbreuken:**

Geen

**Opmerkingen:**

- 1 Dit verslag annuleert en vervangt het verslag nr 0711-211004-03

**Besluit van de controle:**

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 04/10/2046 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.



**Tijdstip van afwerking:**

agent-bezoeker 0711 i.o. van de technisch directeur

05/10/21 8:50

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

**Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:****1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:**

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

RE06\_01-08\_01 09-21

Verslagnummer 0711-211004-  
03\_01

3 / 3