Haifastraat nr 5
B-2030 ANTWERPEN
Tel +32 3 561 06 70
Fax +32 3 561 06 68

Email : info@thermoco.be
Website : www.thermoco.be

Bonnummer	1930431
Datum	
Werkadres	Opdrachtgever: KBC HULSHOUT KC3320 Grote Baan 146 BE 2235 HULSHOUT
Referentie	Voorjaarsonderhoud 2019
Ons kenmerk	RSS

WERKOMSCHRIJVING	Datum	Technieker	Begin	Einde
Voorjaarsonderhoud 2019	18-3-19	YTA/KVT	9:15	16:00u
	19-3-19	YTA/KVT	8:00u	10:15u

ONDERHOUD HVAC VOLGENS CONTRACTUELE AFSPRAKEN

ALGEMENE OPMERKINGEN

Nakijk binnen units: Vervangen + aftrekken filters, reinigen lekpan + behandelen met odorextractor, reinigen condensor battery + desinfecteren + controle temp. Nakijk chiller: reinigen condensor battery, reinigen filter + binnen en buiten onkostrij, roest behandeling, lektest uitgevoerd → NEK. Nakijk luchtpomp: afmontaten na onkostrij, vervangen filter, reinigen binnen en buiten onkostrij, reinigen klepp-register, battery lekt, simulatie van auto circ. Visueel nakijk c.v. lokaal: Waterdruk van 1,2 ↗ 1,8 bar + reinigen onkostrij HVAC bord + inwendig reinigen.

GEBRUIKTE MATERIALEN

Bigel, biospray, Airclean, armaflextape, Zinkspray, Zilvertape, Aquasolv, diodeem, Tarkdoekjes.

TE BESTELLEN MATERIAAL OF UIT TE VOEREN WERKEN

* lekpeuvelen op schroeven ventiel chiller → 2 sm te herstellen
* LG battery lekt → hydraulische afsluiter op c.v. ring.

LEKTESTCERTIFICAAT NR: 567110
BRANDINGSATTEST AANGEMAAKT OP: ...../...../.....

☒	Middagpauze
☒	Werk gereed
☐	Werk niet gereed
tp./min	Goederenverhandeling

Naam en handtekening klant voor akkoord

VCA TIP: " Werken op hoogte! Denk na, doe eerst je LMRA!"

ted with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com